

Wasserverband Süderdithmarschen
 Hauptstraße 7
 25704 Nindorf
 Tel.: 04832-902-0
 E-Mail: info@wv-suederdithmarschen.de

Hydrant Kontroll- und Mängelbericht



Stand: 08.04.2022
 Bearbeiter: Röttger

Ort:	Datum:	Name:	Tel.Nr.:
-------------	---------------	--------------	-----------------

Straße und Haus Nr.	Beschilderung				Straßenkappe				Hydrant							Bemerkungen
	defekt	fehlt	nicht auffindbar	falsch beschriftet	zu tief / zu hoch	Umplasterung fehlt/defekt	Straßenkappendeckel fehlt/defekt	Bolzen fehlt	Vierkantschoner fehlt	UH sitzt in Straka zu tief/hoch	Kette defekt/fehlt	Schmutzabweiser defekt/fehlt	entwässert nicht	Ventil öffnet/schließt nicht	Ventil schwergängig	

Bitte achten Sie darauf, daß der Hydrant vollständig geschlossen ist!

_____ Datum und Unterschrift Feuerwehr

_____ Hydrantenmangel behoben durch WV-Süderdithm.